

SPRÁVA O CERTIFIKÁCI ZHODY STAVEBNÉHO VÝROBKU

v zmysle ustanovení § 7 ods. 1 a) a § 21 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch
v znení neskorších predpisov

č. C04/10/0043/1401/CP

Výrobok: Oceľ na vystužovanie betónu.
Rebierková oceľová výstuž, zvitky, valcovaná za studena B500A (BSt 500 M)
priemerov 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm a 12 mm
Zvárané siete z drôtov B500A (BSt 500 M) priemerov 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8
mm, 10 mm a 12 mm

Výrobca: WAGNER SERVICECENTRUM s. r. o., Teslová 2
040 12 Košice, Slovenská republika

Miesto výroby: WAGNER SERVICECENTRUM s. r. o., Teslová 2
040 12 Košice, Slovenská republika

Vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie v stavbe:

Oceľová rebierková výstuž B500A priemerov 4 mm až 12 mm sa používa na vystužovanie
železobetónových konštrukcií a výrobu zváraných sietí a výstužné zvárané siete zo za studena
tvárnených rebierkových drôtov B500A (BSt 500 M) priemerov 4 mm až 12 mm sa používajú na
vystužovanie železobetónových konštrukcií.

Na certifikáciu zhody uvedeného výrobku bola podaná žiadosť, zaevidovaná pod číslom:
C04/10/0043/1401. Vlastnosti a príslušné technické špecifikácie, podľa ktorých sa preukazuje zhoda
výrobku a splnenie ich kritérií sú uvedené v nasledovnom prehľade.

Reprezentantom pre preukazovanie zhody boli oceľové rebierkové drôty priemerov 6 mm a 8 mm
a zvárané siete priemerov 8 mm, 10 mm a 12 mm.

Vlastnosť	Kritérium a predpis pre určenie zhody TO-10/0051	Zistená porovnávacia hodnota	Vyhodnotenie
Medza klzu $R_{p,02}$ Drôty: - priemer 6 mm - priemer 8 mm Siete: - priemer 6 mm - priemer 10 mm - priemer 12 mm	Min. 500 N/mm ²	Min. 583 N/mm ² Min. 579 N/mm ² Min. 572 N/mm ² Min. 544 N/mm ² Min. 506 N/mm ²	vyhovuje