


# WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., Hlavná 111, 080 01 Prešov



Dolupodpísaný zástupca

výrobcu : **WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., Hlavná 111, 080 01 Prešov**

výrobne : **Teslova 2, 040 12 Košice**  
**Revolučná 59, 044 25 Medzev**

týmto vyhlasuje, že výrobok:

**Oceľový profil pre sadrokartónové konštrukcie systémov, typového označenia : WAGNER oceľové profily CDD 50**

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s technickou podmienkou výrobku, návodom na montáž, s deklarovávaným použitím výrobku a výrobok sa uplatňujú tieto normy :

STN EN 14195 : 2007 Kovové profily pre podkladové konštrukcie sadrokartónových systémov

V rámci počiatočnej skúšky typu sa overili :

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Protokol o skúške a odkaz na laboratórium
<b>Tolerancie rozmerov</b>	Šírka profilu $w = 48$ mm Šírka príruby $w_1 = 26,5$ mm Šírka príruby $w_2 = 26,5$ mm Uhol medzi stojinou a prírubou $a_1=89$ Uhol medzi stojinou a prírubou $a_2=89$ Rovinnosť $=1,00$ mm	Protokol o skúške č. 70-090024 zo dňa 11.02.2009
<b>Priehyb zaťaženia</b>	Priemerné hodnoty 68/113/334	Protokol o skúškach č. 70-09-0021 zo dňa 24.2.2009

Opis výrobku:

Rozmery:      výška:      27 mm  
                  šírka:      48 mm

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, skúšobné pracovisko Krmanova 5, 040 00 Košice

Výrobca: **WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., Hlavná 111, 080 01 Prešov**

Meno: **Róbert Wagner**

Funkcia: **riaditeľ**

Dátum: **13.01.2013**

